

Dotyczy: WSS w Sosnowcu

Lp.	Symbol	Oprawa	sztuk
1.	A	Oprawa świetłkowa CERES K 2x14W + 2x39W DIMM PM 230V IP44 EVG	69
2.	B	Oprawa świetłkowa typu downlight MIRO W PL 1x32W 230V IP44 EVG/FRESNEL	189
3.	B _{AW}	Oprawa świetłkowa typu downlight MIRO W PL 1x32W 230V IP44 EVG/FRESNEL wyposażona w moduł awaryjny ADR20-ILS	46
4.	C	Oprawa świetłkowa JOWISZ W 4x24W PM DIMM 230V, IP65 EVG	10
5.	C _{AW}	Oprawa świetłkowa JOWISZ W 4x24W PM DIMM 230V, IP65 EVG wyposażona w moduł awaryjny ADR20-ILS	11
6.	D	Oprawa świetłkowa JOWISZ W 4x14W PM 230V IP54 EVG	13
7.	D _{AW}	Oprawa świetłkowa JOWISZ W 4x14W PM 230V IP54 EVG, wyposażona w moduł awaryjny ADR20-ILS	1
8.	E	Oprawa świetłkowa CERES K 2x54W PM 230V IP44 EVG	26
9.	E _{AW}	Oprawa świetłkowa CERES K 2x54W PM 230V IP44 EVG, wyposażona w moduł awaryjny ADR20-ILS	26
10.	F	Oprawa świetłkowa JOWISZ W 4x14W PM 230V, IP44 EVG	197
11.	F _{AW}	Oprawa świetłkowa JOWISZ W 4x14W PM 230V, IP65 EVG , wyposażona w moduł awaryjny ADR20-ILS	84
12.	G	Oprawa świetłkowa CERES K 1x14W PM 230V IP44 EVG	29
13.	H	Oprawa świetłkowa KOSMOS AL. 2x18W PM 230V IP44 EVG	3
14.	H _{AW}	Oprawa świetłkowa KOSMOS AL. 2x18W PM 230V IP44 EVG, wyposażona w moduł awaryjny ADR20-ILS	1
15.	I	Oprawa świetłkowa CERES N/ZW 2x54W RP 230V IP44 EVG	10
16.	I _{AW}	Oprawa świetłkowa CERES N/ZW 2x54W RP 230V IP44 EVG, wyposażona w moduł awaryjny ADR20-ILS	10
17.	EW1	Oprawa świetłkowa BOSTON N 1x11W 230V, IP44, EVG, oprawa ewakuacyjna z piktogramem kierunkowym wyposażona w moduł awaryjny ADR	112
		Panel nadłóżkowy wyposażony w gniazda elektryczne, ekwipotencjalne gniazda dystrybucji gazów medycznych oraz miejsce na zabudowę aparatów systemu przyzywowego	78

Oprawy z atestami do zastosowań w szpitalu. Stateczniki EVG, skompensowane.
 Źródła PIŁA, OSRAM, PHILLIPS. Moduły awaryjne, adresowe ADR20-ILS oraz ADR
 (współpracujące w systemie centralnej baterii firmy CHOLEMASTER).
 Adresowanie (programowanie opraw Aw) celem uruchomienia systemu

zaloganik nr 1