

Dotyczy: WSS w Sosnowcu

Lp.	Symbol	Oprawa	sztuk
1.		Przycisk zwierny oświetleniowy p/t 10A, 250V, IP20	277
2.		Łącznik oświetleniowy 1-biegunowy p/t, 10A, 250V, IP20	120
3.		Łącznik oświetleniowy 1-biegunowy p/t, 10A, 250V, IP44	40
4.		Łącznik oświetleniowy 1-biegunowy p/t, schodowy, 10A, 250V, IP20	146
5.		Łącznik oświetleniowy 1-biegunowy p/t, krzyżowy, 10A, 250V, IP20	18
6.		Łącznik oświetleniowy 2-grupowy p/t, 10A, 250V, IP20	12
7.		Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 16A, 230V IP20, p/t	526
8.		Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 16A, 230V IP44, p/t	130
9.		Gniazdo wtyczkowe, komputerowe, kodowane 1-fazowe 16A, 230V IP20, p/t, oznaczone czerwoną plaketką, kluczyk	52
10.		Gniazdo siłowe 3-fazowe 16A/400V z rozłącznikiem n/t	2
11.		Zestaw gniazd na ladzie recepcyjnej: 2xGnK 16A 230V +2xGn 16A 230V + miejsce na 2xGn logiczne, np. aluminiowy blok biurowy firmy Legrand (nr ref. 0535 20), z niezbędnymi elementami montażowymi	18
12.		Punkt zasilający - wyjście z podłogi IP20 – IK08, np.: korpus aluminiowy z osłonami PCV firmy Legrand (nr ref. 0893 07)	18
13.		Wypust zasilający 1-fazowy zakończony puszką przyłączeniową natynkową typu PK-2	46
14.		Wypust zasilający 3-fazowy zakończony puszką przyłączeniową natynkową typu PK-4	34
15.		Ramka 1x, z niezbędnymi elementami montażowymi	100
16.		Ramka 2x, z niezbędnymi elementami montażowymi	100
17.		Ramka 3x, z niezbędnymi elementami montażowymi	100
18.		Ramka 4x, z niezbędnymi elementami montażowymi	100

Osprzęt firmy: Legrand MOSAIC , antybakteryjny (poz 1-9, 15-18)  
 Legrand (poz 11 i 12)

Załącznik nr 1