

001/01

ENERGIAPRO

EnergiaPro S.A.
 Oddział we Wrocławiu
 Rejon Dystrybucji Wrocław
 ul. Trzebnicka 35/37
 50-231 Wrocław

Informacje: pokój 042 ☎ 071/32 33 555
 ☎ 071/32 33 558

☎ +48-071/32 33 111, fax +48-071/32 33 135
 KRS 0000073321, NIP 611-02-02-860

Prosimy powoływać się
 w korespondencji na te numery
 oraz znak warunków

Partner handlowy nr 1000001417

ZP 211020662

Wrocław, dnia 22.02.2010r.

Nasz znak: RDE51/W/MM-4112-ZW/0235/1448/10

Zarząd Zieleni Miejskiej
 Ul. Trzebnicka 33
 50-231 Wrocław

Wniosek o określenie warunków przyłączenia złożony w EnergiaPro S.A. Oddział we Wrocławiu, Rejon Dystrybucji Wrocław w dniu 04.02.2010r.

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej EnergiaPro S.A. Oddział we Wrocławiu

1. Obiekt przyłączany: Iluminacja Bastionu Ceglarskiego
zlokalizowany w miejscowości: Wzgórze Polskie ul. Purkiniego/Garncarska we Wrocławiu
2. Moc przyłączeniowa obiektu: 6,4kW.
3. Wnioskodawca nie zgłasza wymagań odmiennych od standardowych parametrów dostarczania i parametrów jakościowych energii elektrycznej.
- 3.1. Łączny czas trwania w ciągu roku nieplanowanych przerw długich i bardzo długich w dostarczaniu energii elektrycznej, w sieci dystrybucyjnej EnergiaPro S.A., zwanej dalej siecią, liczony dla poszczególnych wyłączeń od momentu zgłoszenia przez Odbiorcę braku zasilania do jego przywrócenia, nie może przekroczyć 48 godzin, przy czym czas trwania jednorazowej przerwy w dostawie energii nie może przekroczyć 24 godzin.
- 3.2. Łączny czas trwania w sieci w ciągu roku planowanych przerw długich i bardzo długich w dostarczaniu energii elektrycznej, liczony dla poszczególnych wyłączeń od momentu braku zasilania do jego przywrócenia, nie może przekroczyć 35 godzin, przy czym czas trwania jednorazowej przerwy w dostawie energii nie może przekroczyć 16 godzin.
- 3.3. Do czasu przerw nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej nie zalicza się okresów wyłączeń awaryjnych będących następstwem awarii lub zakłóceń w instalacji należącej do Odbiorcy.
- 3.4. W przypadku zasilania obiektu przyłączonego z więcej niż jednego przyłącza, za czas przerw w dostarczaniu energii elektrycznej uważa się brak zasilania na wszystkich przyłączach.
- 3.5. W sieci mogą występować krótkotrwałe zakłócenia w dostarczaniu energii elektrycznej (przerwy przemijające i krótkie), wynikające z działania automatyki sieciowej i przełączeń ruchowych. Zakłó-

EnergiaPro S.A., pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław
 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000073321,
 NIP 611-02-02-860, kapitał zakładowy: 82 262 436,18 PLN w całości wpłacony. Regon 230179216

Strona 1 z 3

Za zgodność z oryginałem

data 2010-05-06 podpis
 mgr inż. Kazimierz Lipka
 projektant upr. nr 322/83/WBPP