

Dotyczy: Ruda Śląska, ul. Fitelberga

Lp.	Typ	Sztuk	
1	Rołącznik izolacyjny 4-polowy typu FR-304 40A	50	
2	Ochronnik przeciwprzepięciowy 4-polowy typu C, SPCS 20/280/4	50	
3	Lampki sygnalizacyjne 3-fazowe w jednym module	50	
4	Wyłącznik nadmiarowoprądowy typu S-303 B2A	50	
5	Wyłącznik nadmiarowoprądowy typu S-304 B16A	48	
6	Wyłącznik nadmiarowoprądowy typu S-301 B10A	52	
7	Wyłącznik RCD typu P-304 25A 30mA AC	48	
8	Wyłącznik RCD z członem nadmiarowym typu P-312 B16 AC 30mA	205	
9	Wyłącznik nadmiarowoprądowy typu S-301 B16A	225	opcja
10			
11	Tablica zamykana z drzwiczka i zamkiem, n/t IP54	1	
12	Tablica n/t 1x4 z drzwiczkami transparentnymi IP54	1	
13	Transformator 230V/24V typu TR-G2/63-SF (do zamontowania w tablicy z pozycji 11)	2	
14	Wyłącznik nadmiarowoprądowy tpu S-302 B10	2	
15	Wyłącznik silnikowy 1,6-2,5A (odbiór jednofazowy)	2	

rotomik

P.B. „DOMBUD” S.A.
KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
Tomasz Kawa
mgr inż. Tomasz Kawa
upr. SLK/2007/OWOE/08